

Контрольный замер

Ведомость перетоков мощностей по ВЛ 110 - 220 кВ и АТ ОП АО "Энергия" в г. Красный Сулин за 16 июня 2021 года.

Время	Шины 110/220				Линии 110 кв.																Линии 220 кв.								Трансформаторы связи				температура воздуха																
	U 1с/ш 110 кВ	U 2с/ш 110 кВ	U на шинах 220кВ	частота, Гц	НГРЭС-ШЗ8			НГРЭС-С7			НГРЭС С1-С4-1ц			НГРЭС-Стальная - С1-С4-2ц			НГРЭС-С2-1ц с отпайк. на ПС ГСР			НГРЭС-С2-2ц с отпайк. на ПС ГСР			НГРЭС-Г13-Г2			НГРЭС-Г13-Г15			ЭТЭС-НЗБ			ЭТЭС-Шахты			ЭТЭС-Ш-50			ЭТЭС-Г-20			АТ Б1Т ан-фа 8				АТ Б2Т ан-фа 8				
					Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.		Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток110	Ток220	Мвт	Мв ар.	Ток110	Ток220	Мвт	Мв ар.
	119	119	230	50	62	-13	-2	155	-28	-15	0	0	0	12	-2	-1	155	-27	-16	155	-28	-17	43	-7	-4	23	-5	-2	35	14	12	218		83	27	125	47	14	83	-33	10	300	100	50	25	300	100	50	30
00-00	119	119	230	50	62	-13	-2	155	-28	-15	0	0	0	12	-2	-1	155	-27	-16	155	-28	-17	43	-7	-4	23	-5	-2	35	14	12	218	83	27	125	47	14	83	-33	10	300	100	50	25	300	100	50	30	
04-00	120	120	230	50	52	-11	-2	138	-25	-13	0	0	0	9	-1	-1	145	-25	-15	145	-26	-15	38	-7	-3	20	-4	-1	19	5	4	202	76	26	115	43	15	69	-26	11	280	75	45	15	300	80	50	25	
10-00	119	119	228	50	100	-20	-1	198	-37	-14	0	0	0	15	-3	-1	160	-30	-15	165	-30	-16	55	-11	-4	30	-6	-2	45	-4	15	285	110	26	165	63	14	85	-33	3	340	70	60	20	350	180	65	25	
21-00	118	118	230	50	100	-20	-1	190	-36	-13	0	0	0	15	-3	-1	145	-25	-15	145	-25	-16	26	3	-4	11	1	-2	47	-9	16	247	95	25	142	55	12	84	-33	4	260	80	40	20	260	80	47	26	
24-00	119	119	230	50	70	-15	-1	145	-27	-13	0	0	0	12	-2	-1	120	-20	-15	120	-20	-15	55	10	-5	27	5	-2	23	9	-2	170	62	30	93	33	17	85	-32	11	150	60	30	15	130	60	38	25	

Время и объект переключений

смена		НС ОДС		Эм ГЩУ ОДС	
0-00	принял:	Овчаренко В.В.		Кордуманова Н.И.	
8-00	сдал:	Овчаренко В.В.		Кордуманова Н.И.	
8-00	принял:	Борисов И.Н.		Бондаренко Т.И.	
20-00	сдал:			Бондаренко Т.И.	
20-00	принял:			Колесникова И.В.	
24-00	сдал:	Борисов И.Н.		Колесникова И.В.	