

# Контрольный замер

Ведомость перетоков мощностей по ВЛ 110 - 220 кВ и АТ ОП АО "Энергия" в г. Красный Сулин за 15 июня 2022 года.

Время	Шины 110/220				Линии 110 кв.															Линии 220 кв.								Трансформаторы связи						температура воздуха															
	U 1с/ш 110 кВ	U 2с/ш 110 кВ	U на шинах 220кВ	частота, Гц	ЭТЭС-ШЗ8			ЭТЭС-С7			ЭТЭС С1-С4-1ш с отпайкой на ПС С1			ЭТЭС - С1-С4-2ш с отпайками			ЭТЭС-С2-1ш с отпайк. на ПС ГСР			ЭТЭС- С2-2ш с отпайк. на ПС ГСР			ЭТЭС- Г13-Г2			ЭТЭС- Г13-Г15			ЭТЭС-НЗБ			ЭТЭС-Шахты			ЭТЭС-Ш-50			ЭТЭС-Г-20			АТ Б1Т ан-фа 8			АТ Б2Т ан-фа 8					
					Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт		Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток А.	Мвт	Мв.ар.	Ток110	Ток220	Мвт	Мв.ар.	Ток110	Ток220	Мвт	Мв.ар.
	00-00	119	119	231	50	72	-15	2	162	-30	-15	2	0	0	13	-2	-1	123	-19	-16	125	-20	-17	26	2	-5	12	1	-3	36	-2	16	253		98	29	162	62	16	180	-73	-4	200		35	25	250	30	40
04-00	119	119	231	50	53	-11	1	141	-26	-14	2	0	0	12	-2	-1	135	-22	-17	135	-22	-18	40	-7	-4	21	-4	-2	20	-4	7	267	101	33	174	66	20	177	-70	-1	280		40	23	280	70	50	26	20
10-00	117	118	228	50	100	-20	2	200	-38	-15	2	0	0	16	-3	-1	133	-22	-16	133	-22	-16	53	-10	-5	30	-6	-2	141	-53	19	390	151	30	257	99	18	195	-77	-11	290		50	25	300	100	52	27	24
21-00	117	118	228	50	75	-15	1	160	-30	-14	2	0	0	12	-2	-2	125	-19	-17	125	-18	-17	30	3	-5	12	1	-2	40	-7	14	250	97	29	160	63	17	180	-70	-2	300		55	20	300	120	55	25	20
24-00	117	118	227	50	55	-12	1	145	-27	-13	2	0	0	12	-3	-1	130	-22	-16	135	-23	-17	38	-7	-4	20	-4	-2	12	-2	-2	280	108	35	180	70	21	195	-77	2	210		47	17	220	90	48	25	19

## Время и объект переключений


смена		НС ОДС		Эм ГЩУ ОДС	
0-00	принял:	Борисов И.Н.		Кордуманова Н.И	
8-00	сдал:	Борисов И.Н.		Кордуманова Н.И	
8-00	принял:	Колесников А.В.		Бондаренко Т.И.	
20-00	сдал:			Бондаренко Т.И.	
20-00	принял:			Меркулова Г.Д.	
24-00	сдал:	Колесников А.В.		Меркулова Г.Д.	