

# К о н т р о л ь н ы й                    з а м е р

**Ведомость перетоков мощностей по ВЛ 110 - 220 кВ через АТ ОП АО "Энергия" в г. Красный Сулин за 16 декабря 2020 года.**

Время	Шины 110/220				Линии 110 кв.																Линии 220 кв.								Трансформаторы связи								температура воздуха												
	U 1с/ш 110 кВ	U 2с/ш 110 кВ	U на шинах 220кВ	частота, Гц	НГРЭС-Ш38			НГРЭС-С7			НГРЭС С1-С4-1ц			НГРЭС-Стальная - С1-С4-2ц			НГРЭС-С2-1ц с отпайк. на ПС ГСР			НГРЭС-С2-2ц с отпайк. на ПС ГСР			НГРЭС-Г13-Г2			НГРЭС-Г13-Г15			ЭТЭС-НЗБ			ЭТЭС-Шахты			ЭТЭС-Ш-50			ЭТЭС-Г-20			АТ Б1Т ан-фа 8				АТ Б2Т ан-фа 8				
					Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт		Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.					
00-00	116	116	223	50	83	-17	2	175	-34	-11				18	-3	-1	108	-17	-15	112	-17	-15	82	-16	-6	49	-9	-3	64	-25	7	285	108	29	175	67	18	90	-36	0	300	100	55	20	300	100	55	25	0
03-00	116	116	223	50	62	-13	1	155	-30	-11				16	-3	-1	110	-18	-14	118	-19	-15	67	-13	-5	40	-8	-2	23	4	-7	237	89	30	145	54	18	120	-47	6	290	90	50	20	290	60	50	25	-1
10-00	116	116	223	50	115	-25	3	217	-42	-13				23	-5	-1	112	-18	-13	115	-19	-15	60	-12	-4	39	-7	-2	82	-25	21	321	125	20	195	76	11	125	-48	-1	320	150	55	20	320	180	60	25	-1
18-00	116	116	223	50	120	-24	2	226	-44	-14				23	-5	-1	110	-16	-15	115	-17	-15	36	-7	-2	26	-5	-1	62	-16	18	321	125	25	198	76	14	167	-64	-7	340	155	60	20	330	190	60	25	-3
24-00	117	117	228	50	70	-16	4	180	-35	-14				20	-3	-1	120	-19	-15	125	-20	-15	55	-11	-4	35	-7	-3	35	-4	14	250	100	25	155	60	14	105	-40	4	290	100	50	20	290	90	50	25	-2

## Время и объект переключений


смена		НС ОДС		Эм ГЩУ ОДС	
0-00	принял:	Овчаренко В.В.		Бондаренко Т.И.	
8-00	сдал:	Овчаренко В.В.		Бондаренко Т.И.	
8-00	принял:	Рябокобыленко С.П.		Кордуманова Н.И.	
20-00	сдал:			Кордуманова Н.И.	
20-00	принял:			Андреева Л.Д.	
24-00	сдал:	Рябокобыленко С.П.		Андреева Л.Д.	