

Контрольный замер

Ведомость перетоков мощностей по ВЛ 110 - 220 кВ и АТ ОПАО "Энергия" в г. Красный Сулин за 15 декабря 2021 года.

Время	Шины 110/220				Линии 110 кв.																Линии 220 кв.								Трансформаторы связи								температура воздуха												
	U 1с/ш 110 кВ	U 2с/ш 110 кВ	U на шинах 220кВ	частота, Гц	НГРЭС-ШЗ8			НГРЭС-С7			НГРЭС С1-С4-1ц			НГРЭС-Стальная - С1-С4-2ц			НГРЭС-С2-1ц с отпайк. на ПС ГСР			НГРЭС-С2-2ц с отпайк. на ПС ГСР			НГРЭС-Г13-Г2			НГРЭС-Г13-Г15			ЭТЭС-НЗБ			ЭТЭС-Шахты			ЭТЭС-Ш-50			ЭТЭС-Г-20			АТ Б1Т ан-фа 8				АТ Б2Т ан-фа 8				
					Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт		Мв ар.	Ток110	Ток220	Мвт	Мв ар.	Ток110	Ток220	Мвт	Мв ар.			
00-00	117	117	222	50	65	-12	8	165	-31	-14	0	0	0	16	-3	-1	115	-18	-14	120	-19	-14	37	-5	-5	20	-3	-3	115	44	16	170	65	20	96	37	11	130	-50	5	280	90	40	15	280	100	45	25	2
03-00	117	117	222	50	60	-11	7	160	-30	-12	0	0	0	15	-3	-1	110	-18	-14	115	-19	-15	27	-1	-5	13	-1	-3	100	39	9	160	60	22	90	33	12	120	-47	8	270	90	40	15	260	80	40	25	2
10-00	118	118	228	50	80	-19	8	140	-41	-15	0	0	0	21	-4	-1	135	-20	-15	130	-22	-16	60	-11	-5	35	-7	-3	105	26	33	255	99	14	150	59	4	150	-58	4	320	160	55	18	320	170	57	25	3
18-00	118	118	230	50	60	-19	7	160	-45	-16	0	0	0	21	-5	-1	150	-25	-18	155	-26	-19	58	-11	-5	34	-6	-3	90	26	25	290	111	30	170	66	15	170	-69	-4	340	180	60	25	340	190	65	30	3
24-00	118	118	228	50	50	-12	6	130	-34	-14	0	0	0	16	-3	-1	132	-22	-14	136	-22	-15	56	-12	-5	32	-6	-2	100	35	16	210	80	18	124	46	9	139	-54	-7	300	100	50	15	300	100	50	25	2

Время и объект переключений

смена		НС ОДС		Эм ГЩУ ОДС	
0-00	принял:	Калашников В.Н.		Бондаренко Т.И.	
8-00	сдал:	Калашников В.Н.		Бондаренко Т.И.	
8-00	принял:	Рябокобыленко С.П.		Колесникова И.В.	
20-00	сдал:			Колесникова И.В.	
20-00	принял:			Андреева Л.Д.	
24-00	сдал:	Рябокобыленко С.П.		Андреева Л.Д.	