К о н т р о л ь н ы й з а м е р

Ведомость перетоков мощностей по ВЛ 110 - 220 кВ и АТ ОП АО "Энергия" в г. Красный Сулин за 20 декабря 2023 года.

Время	Шины 110/220				Линии 110 кВ																								Линии 220 кВ												Трансформаторы связи								температура воздуха
					ЭТЭС-Н16			ЭТЭС-С7			ЭТЭС-С4 Iц с отпайкой на ПС С1			ЭТЭС-С4 IIц с отпайками			ЭТЭС-С2 1ц с отпайк. на ПС ГСР			ЭТЭС- С2 2ц с отпайк. на ПС ГСР			ЭТЭС- Г2 с отпайк. на ПС Г13			ЭТЭС-Г15 с отпайк. на ПС Г13			ЭТЭС-НЗБ			ЭТЭС-Шахты			ЭТЭС-Ш-50			ЭТЭС-Г-20			АТ Б1Т ан-фа 8				АТ Б2Т ан-фа 8				
	U 1с/ш 110 кВ	U 2с/ш 110 кВ	U на шинах 220кВ	частота, Гц	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Г13	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток А.	Мвт	Мв ар.	Ток110	Ток220	Мвт	Мв ар.	Ток110	Ток220	Мвт	Мв ар.	
00-00	119	119	229	50	107	-22	2	233	-43	-22	14	-3	-1	2	-1	0	–	–	–	–	–	–	56	7	-10	27	3	-5	33	4	12	–	–	–	196	71	32	43	-15	-8	120	30	25	10	80	30	25	20	3
03-00	119	119	229	50	103	-21	3	226	-41	-22	13	-3	-1	2	-1	0	–	–	–	–	–	–	80	13	-11	40	7	-5	42	2	18	–	–	–	162	55	33	38	-10	-11	80	20	20	15	50	10	20	18	4
10-00	117	117	227	50	155	-31	3	275	-50	-23	20	-4	-1	0	0	0	–	–	–	–	–	–	85	13	-11	42	7	-6	80	-25	16	–	–	–	260	98	31	25	-5	-7	100	30	30	15	90	30	30	20	5
18-00	118	118	228	50	155	-32	4	275	-50	-23	20	-4	-1	3	-1	0	–	–	–	–	–	–	95	15	-13	50	7	-7	90	-26	-23	–	–	–	260	100	27	40	-11	-9	110	40	32	15	90	40	32	22	7
24-00	118	118	228	50	115	-24	2	225	-42	-22	14	-3	-1	1	0	0	–	–	–	–	–	–	90	15	-11	40	7	-6	55	-9	20	–	–	–	167	62	27	22	-5	-6	90	40	20	15	90	30	20	20	5

Время и объект переключений

смена		НС ОДС		Эм ГЩУ ОДС	
0-00	принял:	Колесников А.В.		Соцкая С.В.	
8-00	сдал:	Колесников А.В.		Соцкая С.В.	
8-00	принял:	Калашников В.Н.		Андреева Л.Д.	
20-00	сдал:			Андреева Л.Д.	
20-00	принял:			Бондаренко Т.И.	
24-00	сдал:	Калашников В.Н.		Бондаренко Т.И.	