

## Контрольный замер

Ведомость перетоков мощностей по ВЛ 110 - 220 кВ через АТ ОП АО "Энергия" в г. Красный Сулин за 17.06. 2020 года.

ВРЕМЯ	Шины 110/220				Линии 110 кВ																		Линии 220 кВ												Трансформаторы связи								Температура °						
	U 1 е/м кВ	U 2 е/м кВ	U кВ. на 220	частота	НГРЭС - Н16			НГРЭС-С7			НГРЭС-С1-С4-1ц			НГРЭС-Стальная-С1-С4-2 ц			НГРЭС-С2 I цепь с отпайкой на ПС ГСР			НГРЭС-С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР			НГРЭС - Г13-Г2 на ОВВ			НГРЭС - Г13-Г15			Экспериментальная ТЭС-НЗБ			Экспериментальная ТЭС-Шахты			Экспериментальная ТЭС - Ш-50			Экспериментальная ТЭС - Г-20			АТ Б1Т анцафа №8				АТ Б2Т анцафа №8				
					Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт	МВАр	Ток А	МВт		МВАр	Ток А	МВт	МВАр		
					117	117	227	50	100	-20	3	166	-32	-11	-	-	-	13	-2	-1	98	-18	-9	100	-18	-10	158	28	-15	84	16	-8	166	-66	4	181	65	32	110	39	19	25		9	-1	60	20	20	20
0-00	117	117	227	50	100	-20	3	166	-32	-11	-	-	-	13	-2	-1	98	-18	-9	100	-18	-10	158	28	-15	84	16	-8	166	-66	4	181	65	32	110	39	19	25	9	-1	60	20	20	20	70	10	25	24	
4-00	118	118	228	50	64	-13	1	130	-25	-11	-	-	-	11	-1	-1	85	-15	-9	88	-15	-9	100	17	-13	53	9	-7	67	-26	3	174	63	33	107	38	21	68	27	-4	20	15	20	22	30	15	24	25	
10-00	119	119	229	50	112	-23	1	173	-33	-13	-	-	-	17	-3	-1	75	-10	-11	76	-11	-11	23	-5	-2	15	-3	-1	195	-77	12	290	113	21	185	73	13	57	-22	-6	190	70	38	15	180	80	40	20	
21-00	118	118	225	50	120	-24	3	190	-36	-11	-	-	-	16	-3	-1	75	-11	-12	80	-11	-12	45	-8	-5	25	-5	-3	200	-74	26	330	128	16	215	83	9	95	-37	-7	180	60	18	17	170	70	40	25	

смена		НС ОДС		ДЩУ ОДС	
0-00	принял:	Рябокобыленко С.П		Кордуманова Н.И.	
8-00	сдал:	Рябокобыленко С.П		Кордуманова Н.И.	
8-00	принял:	Решетняк В.П.		Колесникова И.В.	
20-00	сдал:			Колесникова И.В.	
20-00	принял:			Меркулова Г.Д	
24-00	сдал:	Решетняк В.П.		Меркулова Г.Д	